

# Pelastussuunnitelman jalkauttaminen Räddningsplanen till verklighet

Koy Ajurinkatu 14 Fab Formansgatan 14

8.11.2021

Tuula Sissala

## Pelastussuunnitelman jalkauttaminen – Räddningsplanen till verklighet

- Tilaisuuden taustaksi:

2007 Jokela, Tuusula (9)

2008 Kauhajoki (11)

Valtioneuvoston päätös 2008:

Sisäisen turvallisuuden ohjelma

- Sisäasianministeriön työryhmä 2009
- Pelastussuunnitelmien täydentäminen
- Yhteistyö: poliisi, pelastus, oppilaitos
- Julkaisu 40/2009  
”Oppilaitosten turvallisuus”

- Bakgrund:

2007 Jokela, Tusby

2008 Kauhajoki

Statsrådets beslut fattades 2008:

Program för inre säkerhet

- Inrikesministeriets arbetsgrupp tillsattes 2009
- Komplettering av räddningsplaner
- Samarbete: polis, räddning, läroanstalt
- ”Säkerhet inom läroanstalter” 2010

# Pelastussuunnitelma, versio 1

## Räddningsplanen, version 1

(21.12.2020) Koy Ajurinkatu 14

(21.12.2020) Fab Formansgatan 14

### • Puutteet ja virheet:

Versio 1 tehty jonkin yleisen mallin mukaan.

- Kiinteistössä toimivia eläkeläisiä eli käyttäjiä ei kuultu
- Pelastussuunnitelma räätälöidään aina tiettyyn kiinteistöön ja sen käyttäjäkunnalle
- Vaarat, riskit, ohjeet
  - epätäydellisiä, virheellisiä tai puuttuivat kokonaan
- Korjattu kesäkuu 2021 päivitykseen, isännöitsijä sekä Tuula Sissala

### • Brister och felaktigheter:

Version 1 gjorts enligt allmän modell.

- Räddningsplanen skräddarsys alltid: hänsyn till fastigheten och användarna.
- Faror, risker, anvisningar
  - Ofullständiga, felaktiga eller saknades helt.
- Korrigerats i uppdateringen, juni 2021, disponenten och Tuula Sissala

# Rakennuksen turvallisuus, Ajurinkatu 14 – Byggnadens säkerhet, Formansgatan 14

- Rakennusvuosi 1979
- Omistajat: Arbetets vänner ja Vaasan kaupunki
- Hallitus, vastuu ja toimivalta
- Lakisääteinen velvollisuus laatia korjaussuunnitelma
- Onko rakennus kunnossa ja turvallinen?
- Byggår 1979
- Ägarna: Arbetets vänner och Vasa stad
- Styrelse, ansvar och befogenheter
- Femårsplan
- Är byggnaden i skick?

# Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus 17.12.2020

- Järisyttäviä huomioita, joista nyt osa korjattu.
- Laitteistossa havaittiin vakavia puutteita ja vikoja.
  - RK3 IV-huone: TK-2 6K 1 lämpöreleen liitin nro 2 sinisessä johtimessa palovaurio
- Laitteisto sisältää puutteita ja vikoja, jotka vähentävät käytön ja ylläpidon turvallisuutta.
  - Keskukset pölyisiä/likaisia
  - Valaisimista polttimoja rikki
  - Ovien päällä olevista turvalaisimista puuttuu kansia
  - Sulakkeen kansi rikki
  - Pääkeskuksen päällä peruseristettyjä johtimia näkyvissä, koska asennusputkia ei ole jatkettu keskuksen asti
  - Näyttämön lavalla kahdesta valaisimesta puuttuu kupu
  - Näyttämön etuosassa lavalla pistorasian kansi rikki
  - Sulakkeen kansi puuttuu
  - Näyttämön keskuksen päällä ylimääräistä tavaraa mm. käsipyyhepapereita. Tavaroiden tippuessa keskuksen päältä ne voivat tippua sisälle jännitteisten osien päälle, koska keskus on takaa osittain avoin.

# Rakennuksen turvallisuus, Ajurinkatu 14 – Byggnadens säkerhet, Formansgatan 14

- Väestönsuoja ja varusteet
  - Ei täytä lain vaatimuksia
- Ulosmenon vihreät valot 1979
  - Jos tulee sähkökatko, kiinteistö on säkkipimeä
- Hissi
  - Alun perin tavarahissi
- Skyddsrummet och utrustning
  - Fyller inte lagens krav
- De gröna lamporna ovanför dörrar från år 1979
  - Om huset blir utan el är det bäcksvart i fastigheten
- Hissen
  - Ursprungligen en varuhiss

# Tulipalo

- Missä palaa
  - Tärkeät aistihavainnot  
Näkö, haju, kuulo, tunto

## Poistuminen – ajattele ja toimi itse

- ”Joku” ottaa johtovastuun
- Delegointi
- 112, mitä tapahtunut, paljonko meitä on
- Mitä kautta ulos
- Hälytys: Miten varoitamme muita
- Toisten auttaminen
- Ulkovaatteet?
- Ensiksi Kirsikkapuistoon

# Brand

- Var brinner det?

Vad ser vi, hur luktar det, vad hör vi, hur känns det

## Utrymning- tänk själv, agera själv

- ”Någon tar rollen som ledare
- Delegering av uppgifter
- 112, vad har hänt, hur många är vi
- Vilken väg ut
- Hur varnar vi de andra
- Hjälp varandra ut
- Ytterkläderna
- Ut till Körsbärsparken först

# Lock down – Sisälle suojaautuminen – Stanna inne

- Tilanteissa joissa pitää pysyä sisällä

## **Jos taloon tulee väkivaltainen henkilö**

- Etsi suojaa rakennuksesta.
- Lukitse ovi/ovet.
- Älä avaa koputtajalle.
- Puhelimet äänettömälle.
- Ilmoita 112.

Huom. 2019-2020 Vaasassa tapahtunut väkivalta suhteessa väkilukuun maan huippua (lähde: Helsingin sanomat).

- Situationer när man skall eller är tvungen att stanna inne

## **Om en hotfull person kommer in i huset**

- Sök skydd i huset
- Lås dörrar
- Svara inte på knackningar, öppna inte
- Telefonerna på ljudlöst
- Meddela 112.



# Sairauskohtaukset

- Ensiapuvalmiudet

Ensimmäiset minuutit elintärkeitä

- 112
- Ajurinkadun ensiapuvälineet
  - Defibrillaattori  
(huollettava säännöllisesti)
  - Ensiapukaappi  
(saatettava ajan tasalle)

ICE (In case of emergency)  
matkapuhelimen läheisen yhteystiedon  
eteen hätätapauksia varten

# Sjukdomsattacker

- Kunskaperna i första hjälpen

Vi måste klara oss de första minuterna innan  
hjälp kommer

- 112
- Första hjälpen -redskap,  
Formansgatan
  - Defibrillator
  - Första hjälpen –skåpet
- ICE framför kontaktuppgiften

Entäs sitten?

Och sedan?

Toivomme että jaatte turvallisuustietoa yhdistyksenne jäsenille.

Lue pelastussuunnitelma -  
Se voi pelastaa henkesi.

- Vi hoppas att ni sprider säkerhetsinformation vidare till era medlemmar.

Läs räddningsplanen –  
Den kan rädda ditt liv.