

14.2.2023 Harjannetie 5

YLEISET ASIAT:

- Kohteessa ei ole talotoimikuntaa.
- A-rappu lastenvaunuvarasto paljon sinne kuulumatonta sekalaista tavaraa ja sotkua.
- A-rappu kellarikäytävällä runsaasti sinne kuulumatonta palokuormaa, kaappi, lipasto ym.ym.
- D-rappu kuivaushuone lämpöpuhaltimen päällä vaatteita kuivumassa, vaatteet siirrettiin palokuorma.
- Talonvarasto sekavuudesta ja tavaran laadusta päätellen ei kenenkään vastuulla.
- Kahden nimeämättömän oven takana olevat huoneet myös täynnä sekalaista tavaraa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 

ULKOALUE:

- Kohteen pelastusteillemme pysäköidään autoja pitkiksi ajoiksi ja yön yli, asukkaiden soitto Aimoparkkiin ei johda toimenpiteisiin syytä ei tiedetä.

KORJAAVA TOIMENPIDE:

- 

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- A -rapun väestösuoja oven sulkuvivut ruostuneet jumiin.
- A ja B – rapun väestösuojusta puuttui wc-astiat, molemmat suojan konehuoneet olivat täynnä muualta tuotuja vesiastioita, sekä viisi (5) sulkutelttaa.
- B-rapun väestösuoja konehuoneessa kissankiipeilypuu, osiin purettuna.
- Malkitille kuuluva vuosittainen suojantarkastus tehty viimeksi vuonna 2019.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 

T : Turvallisuustiimi Heka-koillinen Pihlajisto