

Torstai 14.4.2022 Liusketie 3

Yleiset asiat:

- Pelastussuunnitelma ei ole ajantasalla, henkilöiden suhteen.
- Toimintaohjeet hätätilanteissa puuttui kaikista rapuista.
- Sähkön / lämmönjakohuoneen kautta oikaistaan asioille, jolloin takaovi jää auki heikon palautusjousen takia, mahdollistaen ulkopuolisten pääsyn kellariin.

ULKOALUE:

- Ulkona asukkaiden mukaan takuukorjauksen piiriin kuuluva liikuntarajoitteisten kulkua haittaava epäkohta, välitettiin viesti Hekaan.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- IV-hätäseis on lukituksen alla, estäen asukkaiden sulkutoimet hätätilanteessa.
- Yleisistä tiloista löytyi vain yksi toimiva palovaroitin kellarista, porraskäytävien ja kerhohuoneen sähköjärjestelmään kytketyt varoittimet eivät olleet toiminnassa, asukkaiden mukaan huoneistoissa varoittimet toimivat kuten kuuluu.
- A-rapun verkkovarasto no. 4 liikaa kemikaaleja.
- B- rapun verkkokellari no. 43 liikaa autonrenkaita yli 10 tarkkaa lukua ei saatu.
- F-rapun verkkokellari no. 128 liikaa autonrenkaita 16 kpl.
- B-rapun väestösuojan oven lukitussalvat täysin jumissa, eivät liiku käsivoimin.
- Kahdesta suojasta puuttui työkalut. Yhdestä löytyi.
- Suojissa liikaa ylimääräistä niihin kuulumatonta tavaraa, saunan kiuaskiviä, lasilevyjä, tiiliä, laattoja ym. Yhtä laitetta ei päästy testaamaan liian tavarantakia.

T:Turvallisuustiimi
Heka-koillinen Pihlajisto