

17.5.2023 Metsänhoitajankatu 4

YLEISET ASIAT:

- D-rappu pesutuvan lamppu palanut ja pesukoneen IV putki irti laitteesta.
- E-rappu kielletty ovimatto, laputettiin.
- D-rappu 6 krs polkupyörä.
- C-rapun 5,5 kerros kolme polkupyörää, laputettiin.
- E-rappu pyöräkellari pimeänä, liiketunnistin rikki.
- C ja E rappujen kellarikäytävät runsaasti sinne kuulumatonta tavaraa, ilmiö saattaa yleistyä koska roskalavoja ei ole enää saatavilla.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 

ULKOALUE:

- Piha-alueella runsaasti luvatonta pysäköintiä, mitkään toimet eivät auta ilmiön kitkemiseen.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- A,C,D ja E rappukäytävien katosta puuttuu palovaroittimet, B-rapusta se löytyy.
- E-porras väestösuoja manometrimeste vajaa, täyttöpullo tyhjänä.
- C-porras toisen moottorin ilmamäärämittari kuula jumissa.
- C-porras väestösuoja manometrimittari nesteen säätöruuvi täysin jumissa.
- Molempien väestösuojen lattiakaivot eivät ole käsivoimin avattavissa, joten emme päässeet tarkistamaan viemärin sulkuventtiilin toimivuutta.
- Molemmissa väestösuoissa malkitin leimat v.2019 edellisen kerran tehdystä tarkistuskäynnistä, tarkistus on vuosittainen.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 

T. Heka-koillinen Pihlajisto  
Turvallisuustiimi