

TURVALLISUUSKÄVELY, TARKISTUSLISTA

Kohde	
Päivämäärä	
Tarkastajat	

YLEISET ASIAT

	KYLLÄ	EI	Toimenpiteet	Korjattu, pvm
Pelastussuunnitelma on ajan tasalla				
Pelastussuunnitelma on asukkaiden saatavilla				
Toimintaohjeet hätätilanteissa ovat esillä (ilmoitustaululla)				
Nimetyt turvallisuushenkilöt*				
Väestönsuojan hoitaja**				
Sammutuspeite kerhotiloissa				
Ensiapupakkaus kerhotiloissa				
Lukitukset toimivat				

*Tarvittavat Helsen koulutukset Helpe <https://www.helpe.fi/koulutus-ja-kurssit/>

Ilmoitus turvatiimille tai talotoimikunnalle koulutustarpeista [sähköposti@...]

	Nimi	Koulutusvuosi
**Väestönsuojan hoitaja		

ULKOALUEET

	KYLLÄ	EI	Toimenpiteet	Korjattu, pvm
Osoitmerkinnät näkyvät ja valaistut				
Pelastustiet ovat auki (min.leveys 3,5 m)				
Nostopaikat ovat esteettömät				
Piha on riittävästi valaistu				
Ajojärjestely ja pysäköinti toimivat				
Roska-astioiden etäisyys 8 m rakennuksista				
Portaat ja väylät on hiekoitettu				
Piha-alueella hiekoitusastia				
Asukkailla käytettävissä harja/kola/lapio				
Tupakkapaikalla kannellinen tuhka-astia				

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN

	KYLLÄ	EI	Toimenpiteet	Korjattu, pvm
Poistumistiet ovat vapaat sekä ulos johtavat ovet avattavissa ilman avainta				
Poistumisvalot ja merkinnät toimivat				
Alkusammuttimet ja pikapalopostit on huollettu, tarkastettu ja merkitty				
Alkusammutuskalusto on helposti havaittavissa ja otettavissa käyttöön				
Palovaroittimet tai ilmaisimet on testattu				
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia				
Savunpoistojärjestelmä ja savunpoistoluukku on merkitty				

*Tarvittavat Helpen koulutukset Helpe <https://www.helpe.fi/koulutus-ja-kurssit/>

Ilmoitus turvatiimille koulutustarpeista [].turvallisuustiimi@gmail.com

VÄESTÖNSUOJA

	KYLLÄ	EI	Toimenpiteet	Korjattu, pvm
Väestönsuoja kohteessa				
Väestönsuojan hoitaja koulutettu ja nimetty*				
Väestönsuoja huollettu (vuosihuollon suorittaa Hekan huolto)				
Väestönsuojan tarvikkeet tarkastatettu (osalla tarvikkeissa päiväys)				
Väestönsuojan kunto				
Läheisin yleinen väestönsuoja				
Onko väestönsuojan tarvikelistaus saatavilla tarkastusta varten				

ULKOALUEET

	KYLLÄ	EI	Toimenpiteet	Korjattu, pvm
Leikkipaikka ja välineet turvalliset				
Piha-alue turvallinen myös lapsille				
Leikkipaikan valaistus riittävä				
Talvikunnossapito riittävä (hiekoitus ja lumityöt)				
Valaistus riittävä turvalliseen liikkumiseen piha-alueella.				
Kokoontumispaikka merkitty				
Pelastustiet merkitty				
Nostopaikat merkitty				

SISÄTILAT

	KYLLÄ	EI	Toimenpiteet	Korjattu, pvm
Lattia ei liian liukas				
Matot eivät luista				
Valot toimivat				
Porrashuoneissa ei ole palokuormaa				
Ullakkotilat: käytävillä ei ole ylimääräistä tavaraa ja kulutiet ovat esteettömät				
Kellaritilat: käytävillä ei ole ylimääräistä tavaraa ja kulutiet ovat esteettömät				
Irtainvarastot on lukittu ja kulutiet ovat esteettömät				
Riittävä valaistus yleisissä tiloissa				
Tilat siivotaan säännöllisesti ja riittävän usein				

Turvallisuuskävely raportti täytetään turvallisuustiimin jäsenen ja asukastoimikunnan edustajan kanssa. Kopio raportista toimitetaan isännöitsijälle ja huollolle sekä asukastoimikunnalle,

Asukastoimikunta kirjaa raportin, kun raportoidut korjaustoimenpiteet on suoritettu.

Asukastoimikunta voi esitellä raportin asukaskokouksessa asukkaille ja liittää sen omaan toimintakertomukseensa.

Olisi toivottavaa, että jokaisella asukastoimikunnalle olisi turvallisuuskoulutuksen AKT1 käynyt jäsen, ja jos vuokranmäärityksikössä on väestönsuoja, väestönsuojan hoitajalla on koulutus.

Turvallisuusvastaavalla tulee olla pääsy kaikkiin portaikkoihin ja yhteisiin tiloihin.

Koulutukset ovat asukkaille maksuttomia.

