

7.9.2022 Savelantie 6

YLEISET ASIAT:

- Pelastussuunnitelma ei ole ajan tasalla VSS- henkilö vaihtunut.
- Pelastussuunnitelmassa rakennuksia merkitty 3 todellisuudessa niitä on 4.
- A-B rapu kellarin oven edessä vaneri levyjä, käytävät täynnä pölyä ei ole siivottu.
- C-D rappu sauna siivoamatta , kaikki roskikset aivan täynnä.
- Kellarikäytävä osat valoista pimeänä.
- A-rappu 1 kielletty ovimatto, E-rappu 2 ovimattoja, laputettiin.
- E-rapun kuivaushuone täynnä sinne kuulumatonta tavaraa, 2 rollaattoria, pyöränraato, paljon täysiä jätösäkkejä, lehtiä, kirjoja ym.
- C-D talon savunpoistoluukun alapuolinen ikkuna repsottaa auki, poka rikottu lasi nojaa rappukaiteeseen särkymisvaara.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

ULKOALUE:

- F-G rappujen väli ahdas pelastusajoneuvoille
- F- rapun portaan ritilä irti kiinnikkeistä.
- A-rapun pesuhuoneen lukko reistailee ja E- rapun ujkko-oven lukko myös.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- A- B rapun väestösuoja ovi murrettu, työkalulaatikko auki tavaraa varastettu, oviverkot revitty, lattialla paljon epämääräistä romua ja humeruisku.
- H-I rapun väestösuoja manometrimeste vajaa, suojan toinen moottori ei käynnisty.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

T: Pihlajisto Turvallisuustiimi