

22.11.2022 Hernepellontie 26

YLEISET ASIAT:

- Osa valaisimista kosketushäiriöitä c-rappu.
- C-rappu kellarikäytävällä hylättyä tavaraa ja pahvia.
- C-rappu saunan IV konehuone epäsiisti, ylimääräistä tavaraa.
- B-rappu yleisturvaohje puuttuu ilmoitustaululta.
- Jätehuoneessa metalli ym. tavaraa jotka eivät mahdu roska-astioihin.
- B-rappu verkkokellari no:A13 ja C41 liikaa autonrenkaita palokuorma. A2 liikaa kemikaaleja.
- Pelastussuunnitelma ei ole ajantasalla, suojelujohtaja lopetti neljä vuotta sitten.
- Kohteessa ei ole nimettyjä turvallisuushenkilöitä.
- Talotoimikunta ohjeistettu tekemään turvallisuuspuutteista havaintoja ja raportoimaan niistä.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

ULKOALUE:

- Liikenteenohjaus peili rikki.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-

HÄHÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- Pesutuvassa ei ole palohälytintä, useita koneita käynnissä ilman valvontaa.
- A-rappu väestösuojan oven lukitussalvat jumissa.
- A-rappu väestösuojan manometrimeste vajaa ja täyttöpullo tyhjä.
- A-rappu väestösuojan ilmanvaihtolaitteen paineventtiilin kuula jumissa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

Pihlajiston turvallisuustiimi