

7.12.2022 Harjannetie 13

YLEISET ASIAT:

- Kerhohuoneen sähkölieden päällä palokuormaa, mikroaaltouuni ja kahvinkeitin.
- Kerhohuoneesta puuttuu sammutusvälineet.
- Kerhohuoneen sähköpääkeskuksen lukittava ovi auki, valoja ei saanut päälle kuin sähkökeskuksen kautta tästä johtuen ovi aina auki mahdollistaen ilkivallan, valaisinjärjestelmä liian tekninen.
- Porrashuoneista puuttuu ilmoitustaulut ja ohjeet hätätilassa toimintaan.
- Ulkona postilaatikoiden yläpuolella ilmoitustaulu, ei hätätilaohjetta.
- Verkkojakaamo kuin kaatopaikka, sohvan raato, pahrilaatikoita ja muuta epämääräistä rojua.
- Saunan alin askelma keikkuva joka suuntaan, aiheuttaen ilmeisen kaatumisvaaran.
- B-rapun verkkokellarin käytävällä tavaraa. B-C VSS käytävällä vaatteita.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

ULKOALUE:

- Pyörävaraston ulkovalot oikosulku.

KORJAAVA TOIMENPITEET:

-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- Luhtikäytävän hätäpoistumistiet merkitsemättä. Opasteet puuttuu.
- Luhtikäytävän hätäpoistumistie lukitus ei toimi ruuveja puuttuu, viittaa tahalliseen tekoon mahdollistaen pääsyn käytävään pihan kautta.
- Pelastustien luhtikäytävän korkeus 2,5 m käytävään törmäysjäljet havaittavissa.
- Väestösuojan manometrinesteen täyttöpullo tyhjä.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-
-

T: Turvallisuustiimi
Heka koillinen- Pihlajisto