

8.3.2023 Hattelmalantie 6

YLEISET ASIAT:

- Toimintaohjeet hätätilanteissa puuttuvat ilmoitustaululta.
- Kohteessa ei ole talotoimikuntaa eikä nimettyjä turvallisuushenkilöitä.
- Rappukäytävän katossa oleva kipsilevy pois paikoiltaan, mahdollistaen vapaan pääsyn linjaventtiileihin, olisiko aihetta laittaa kiinteä levy kohteeseen estämään väärinkäyttö.
- Kellarikäytävän verkkovarasto n. 12, täynnä autonrenkaita yli 20.
- Kellarikäytävällä myös sinne kuulumatonta tavaraa, palokuorma.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

ULKOALUE:

- Parkkipaikka liian pieni ja heikosti valaistu, sijaitsee mäen alla ja talvella lumiongelma.
- Ulkovalaistus puutteellinen, pimeät katvealueet tuottavat turvattomuuden tunnetta.
- Leikkipaikalle kaivataan kiipeilytelinettä.
- Kohde ei ole savuton, tupakointi parvekkeilla, ulkona ei tupakkapaikkaa.
- Talo on kaukana muista Hekan kohteista, asukkaat kokevat etteivät saa riittävästi talvikunnossapitoa, sijaintinsa takia, kokevat muutenkin jäävänsä hieman taka-alalle. Pyörätuoli ja rollaattoria asukkaita asuu kohteessa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- Malkit käynyt kohteen väestösuojan tarkastuksella vuonna 2019, tarkastus on vuosittainen.
- Toimiiko laskutus automaattisesti vuosittain, vaikka tarkastus on jäänyt tekemättä.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

T: Koillinen Pihlajisto turvallisuustiimi
Puolesta Tenho Kellokangas