

Turvallisuuskävely

Yleiset asiat	K	E
Pelastussuunnitelma on ajan tasalla	x	
Toimintaohjeet hätätilanteissa ovat esillä		x
Turvallisuushenkilöt nimetty tarvittaviin tehtäviin	x	
Lukitukset toimivat		x
Avotulen käytöstä on sovitut säännöt (kynttilät, lyhdyt)	x	
Varoetäisyydet kuumista laitteista palaviin materiaaleihin ovat riittävät	x	
Kellaritilat: käytävät ovat vapaat poistumiseen sekä siistit		x x
Kielletyt ovimatot		x

Ulkoalue		
Osoitemerkinnät näkyvät ja on valaistu	x	
Pelastustiet ovat auki (min. leveys 3,5m)	x	
Ajojärjestely ja pysäköinti toimivat		x
Portaat ja väylät on hiekoitettu	-	
Ulkovalaistus on riittävä		x
Varastot on lukittu	x	
Roska-astiat ovat 8m etäisyydellä rakennuksista tai osastoitu	x	
Piha-alueella on turvallista liikkua		x
Tupakan tumppeja varten on kannella varustettu metallinen astia		x
Leikkipaikat ja -välineet ovat turvalliset	x	

Hätätilanteisiin varautuminen		
Poistumisreitit ovat vapaat sekä ulos johtavat ovet avattavissa ilman avainta	x	
Poistumisvalot ja -merkinnät toimivat	x	
Käsisammuttimet ja pikapalopostit on huollettu, tarkastettu ja merkitty	x	
Alkusammutuskalusto on helposti havaittavissa ja käyttöön otettavissa	x	
Palovaroittimet tai -ilmoitin on testattu		x
Palo-ovet ovat itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia	x	
Savunpoistojärjestelmä ja -luukku ovat merkitty	x	
Väestösuojan kunto		x
Väestösuojan varusteet	x	

HUOMIOT

Katso liite x
