

24.8.2022 Von Daehninkatu 6

YLEISET ASIAT:

- Turvallisuushenkilö (suojelujohtaja) muuttanut pois kohteesta.
- Toimintaohjeet hätätilanteessa puuttuivat kaikista rapuista.
- Turvallisuushenkilöitä ei ole nimetty tarvittaviin tehtäviin.
- B-rapun kellarissa ylimääräistä sinne kuulumatonta tavaraa.
- B-rappu rapun kaide löysä huojuva tukirauta irronnut.
- C-rappu kielletty ovimatto, laputettiin.
- E-rappu kellarin käytävällä sinne kuulumatonta tavaraa, auton renkaita, laatikoita ym.
- E-rappu porraskäytävällä lastenvaunut, laputettiin.

ULKOALUE:

- Ei huomautettavaa.

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- Koska emme saaneet pyydettyä huoltomiestä avaamaan ovia jäi väestösuojien koneistot testaamatta, asukkaiden avattua kellarivaraston E-rappuun totesimme verkon läpi konehuoneessa olevan paljon sinne kuulumatonta tavaraa mm kehto, laattoja ja muuta sekalaista tavaraa.
- Verkon läpi todettiin työkalulaatikon olevan kohteessa, sisältöä emme päässeet näkemään.

T: Heka-koillinen Pihlajisto
Turvallisuustiimi