

30.3.2023 Harjannetie 44

YLEISET ASIAT:

- A-rappu toimintaohjeet hätätilanteessa puuttuvat ilmoitustaululta.
- Lukitukset jumittaa öljyn puutteesta, ovet myös sulkeutuvat heikosti.
- C-D- rapun välinen irtainvarasto sähköputkien päällä polkupyörän rengas ja matkalaukku..
- B- rapun irtainvarasto käytävällä sinne kuulumatonta tavaraa.
- A-B -rapun välinen käytävällä sinne kuulumatonta tavaraa.
- C-rapun 2:kos saunassa lauteet rikki, vikailmoitus tehty noin kolme (3) viikkoa sitten.
- Myös saunan ovenkahva heiluu ruuvi pudonnut.
- Jätehuone epäsiisti.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 

ULKOALUE:

- Molemmat osoitemerkinnät haalistuneet ja kiinnitys katvealueilla, ei erotu ulkopuolelle.
- Useissa lämpötolpissa roikkui virtajohdot irrallaan, toinen pää pistokkeessa kiinni.
- Jätekatoksen oven sulkujousi rikki.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- A-rapun väestösuoja oven tiiviste repsottaa, irti liimauksestaan.
- Huoltovihko puuttuu, ei löytynyt merkintöjä suojan vuositarkastuksen suorittamisista.
- Manometrinestepullo tyhjä.
- D-rapun väestösuoja manometrimittari sijoitettu asukkaan lukittuun varastoon, mittari oli täysin tyhjä nesteestä, johtuen ehkä ettei mittarin luokse ei ole pääsyä kuin asukkaalla. Tämä sama ongelma oli myös vuonna 2018 edellisen kävelyn yhteydessä.
- Myös manometrineste täyttöpullo puuttui.
- D-rapun väestösuojan käytävällä suurehko läjä epämääräistä sinne kuulumatonta tavaraa.
- Käytävällä leijui voimakas outo haju, hajunlähde ei löydetty.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

- 
- 
- 

T:Turvallisuustiimi  
Heka-koillinen Pihlajisto