

12.4.2023 Metsänhoitajankatu 2-3

YLEISET ASIAT:

- Autohallin jalankulkuoven lukitus ei aina toimi estäen pääsyn halliin sisäkautta, pitää kiertää ulos ja toivoa että sitä kautta pääsee halliin, ulosajo-ovi ei myöskään aina sulkeudu vaan jää yläasentoon.
- 2B-saunan pukuhuoneen pistorasia ei toimi.
- Alakerran kellarivarastot B 29-46 sähkönjakorasia katossa ilman kantta.
- 2B- rapun kellari no 68 liikaa autonrenkaita 13 kpl.
- 2B ulkoiluvälinevarasto polkupyöriä sikinsokin, varastossa kaksi ovea joissa kyltti kulku pidettävä esteettömänä ovet liittyvät sähkönjakeluun.
- Kellareiden lattiat pinnoite kulunut puhki laajasti, lattiat siivoamatta paljon roskaa.
- A-rapun 6:des kerros hissinoventen avausnappi roikkuu johtojen varassa.
- Porraskäytävillä kiellettyjä ovimattoja 2 kpl, polkupyöriä 2 kpl, lastenvaunut 1 kpl ja lasten muovipulkkia 4 kpl kaikki laputettiin.
- 2B kerhohuone, joka on naapurikiinteistön käytössä, huoneessa keittolevy tavaroiden alla, levy ei täytä nykyajan turvamääräyksiä ja pitää poistaa, sammutuspeite löytyi hyllystä.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-
-

ULKOALUE:

- Pihalla nurin aurattu valopylväs poikittain leikkipaikalle johtavan polun päällä, valo palaa edelleen pimeällä, sähköjohdot ovat näkyvissä.
- Kohteessa ei ole tupakointipaikkaa eikä tumpeille varattua astiaa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

HÄTÄTILANTEISIIN VARAUTUMINEN:

- Kohteen väestösuoja sijaitsee naapurikiinteistössä, Mikroskooppikuja 4 B:ssä Hasoasunnot. Kohteeseen ei ollut pääsyä asukkailla eikä kiinteistöhoitajalla. Mistäänpäin rakennusta ei löytynyt lainkaan opasteita väestösuojaan, sijaitsee täysin pimennossa.

KORJAAVAT TOIMENPITEET:

-
-

T: Turvallisuustiimi Koillinen Pihlajisto