



Vastaanottaja

Tampereen Hiihtoseura

Kohde

Hämeen Viesti (maastohiihto) 2026

Kuntokatu 24 C
33520 TAMPERE

Lausunto

Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma on saapunut pelastusviranomaiselle 22.02.2026.

Pelastussuunnitelma on toimitettu pelastusviranomaiselle myöhässä.

TILAISUUDEN PERUSTIEDOT:

Tapahtuman nimi: Hämeen Viesti (maastohiihto) 2026

Ajankohta: 7.3.2026 klo 10.00–15.00

Paikka: Kaupin hiihto- ja pesäpallostadion

Kuntokatu 24 C, 33520 TAMPERE

Järjestäjä: Tampereen Hiihtoseura

Turvallisuudesta vastaava ja hänen yhteystietonsa: Kilpailun johtaja Samu Pehkonen, 0405576875,
samu.pehkonen@gmail.com

Yleisömäärä: 200

Tapahtuman erityispiirteet: -

Esitetyt asiakirjat: pelastussuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, aluekartta

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET:

1) Tapahtumassa käytetään kevyitä tai pop up-tyyppisiä telttoja. Ko. telttojen osalta on noudatettava TUKES:n toimintaohjetta Tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat (Ohje löytyy: <https://pelastustoimi.fi/pirkanmaa/lomakkeet-ja-ohjeet.>)

Tapahtumanjärjestäjän tulee varautua esittämään palotarkastuksella pelastusviranomaiselle valmistajan ohjeet telttojen kiinnityksistä.

(TUKES:n toimintaohje: Tapahtumissa käytettävät kevyet, pika- ja pop up -teltat 2025)

2) Mikäli tapahtumassa käytetään nestekaasua esimerkiksi ruokamyyntiin liittyen, järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot on kytketty kiinni käyttölaitteisiinsa. Järjestäjän tulee myös varmistua siitä, että kaikilla nestekaasun käyttöpisteillä on käytössä vähintään yksi **34 A 183 BC teholuokan**

käsisammutin sekä sammutuspeite 120 x 180 cm

Nestekaasun käytössä tulee huomioida seuraavat vaatimukset:

- Vaarallisten kemikaalien käytössä on noudatettava riittävää varovaisuutta.

- Vaarallisten kemikaalien käyttöturvätiedotteita on noudatettava. Käyttöturvallisuustiedotteet tulee olla saatavilla turvallisuusorganisaation käyttöön.

- Nestekaasun käsittelyssä ja varastoinnissa on noudatettava nestekaasusta annettuja määräyksiä.

- Nestekaasun käyttölaitteiden ja niihin johtavien letkujen sekä paineenalantajien tulee olla CE-merkittyjä.

- Nestekaasun käyttöletkun pituus saa olla enintään 1,2 metriä.

- Kaikki tapahtuma-alueella olevat nestekaasupullot tulee olla kytkettyinä käyttölaitteisiin. Mahdolliset ylimääräiset nestekaasupullot (tyhjtä ja täydet) tulee säilyttää asianmukaisessa nestekaasukaapissa. Varastointipaikka tulee olla merkitty CLP-asetuksen mukaisilla varoitusmerkeillä sekä tupakoinnin ja avotulen teon kieltävin merkein.

Ulkopuolisten pääsy kemikaalien varastointipaikkaan tulee olla estetty. Mikäli varastointipaikka toteutetaan, tulee laatia räjähdysuojasasiakirja.



- Mahdollinen nestekaasun varastointipaikka tulee hyväksyttävä erikseen pelastusviranomaisella ennen tapahtuman alkamista.

(Pelastuslaki 379/2011 9 ja 14 §; Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto: Pelastussuunnitelman mallipohja kohta 3).

3) Tapahtumajärjestäjän tulee suorittaa yleisötapahtuman itsearviointi ennen tapahtuman alkua. Itsearviointi tulee suorittaa kun tapahtumajärjestelyt paikanpäällä ovat valmiit.

Lomake (Yleisötapahtuman itsearviointi) löytyy osoitteesta: <https://pelastustoimi.fi/pirkanmaa/lomakkeet-ja-ohjeet> kohdasta Yleisötapahtumat.

Lomake tulee esittää viranomaistarkastuksella pelastusviranomaiselle. Mikäli viranomaistarkastusta ei jostain syystä suoriteta, tulee itsearviointilomaketta säilyttää 1 viikko tapahtuman jälkeen.

Pelastusviranomainen arvioi yleisötapahtuman pelastussuunnitelman täyttävän pelastuslain (379/2011 16 §) vaatimukset.

Tapahtuman turvallisuusjärjestelyt tulee toteuttaa pelastussuunnitelman ja sen liitteiden sekä annettujen ehtojen mukaisesti.

TEHOSTEET:

Tapahtumassa ei käytetä tehosteita.

VAARALLISET KEMIKAALIT:

Tapahtumassa ei käytetä vaarallisia kemikaaleja tai kemikaalimäärä ei ylitä ilmoitusrajaa.

PALOTARKASTUS:

Pelastuslaitos suorittaa yleisötapahtumien palotarkastuksia tapahtumakohtaisen riskiarvion perusteella.

Pelastusviranomainen varaa mahdollisuuden suorittaa yleisötapahtuman palotarkastus erikseen siitä ilmoittamatta.

Yleisötapahtuman palotarkastus on maksullinen pelastuslaitoksen valvontataksan mukaisesti.

Arviointi tiedoksi: Sisä-Suomen poliisilaitos turvallisuushallinto.sisa-suomi@poliisi.fi

palotarkastaja
Laura Lindfors