

Esteettömyyskuvailu

ilman esteettömyyskartoitusta

Kuvailtavat asiat	Esteettömyyskuvailu
Saapuminen - Osoite - Anna tarkempi kuvaus, missä toiminta tapahtuu (mikä rakennus/sisäänkäynti) - Missä on lähin turvallinen paikka jättää kyyditettävä kyydistä - Onko lähellä merkittyjä esteettömiä tai muita soveltuvia pysäköintipaikkoja? Missä ne sijaitsevat?	- Länsikatu 15, rakennus 1. 80110 Joensuu. - Tiedepuiston päärakennus, 2.kerros. - Esteetön pysäköinti Tiedepuiston pääovien välittömässä läheisyydessä (1.paikka). - Lisää paikkoja saattoliikenteelle Länsikadun ja Kalastajankadun kulmasta kohti Lyseon lukiota, lähellä sähköautojen latauspaikkoja. HUOM! Jos ei sähköauto > ei voi jättää tähän.
Sisäänkäynti - Kuvaile, erottuuko ovi taustasta - Kirjaa seuraavat tiedot: - Onko luiskaa? - Onko sisäänkäynti samassa tasossa pihan kanssa? - Aukeaako ovi automaattisesti? - Onko kynnyksiä? - Millainen mahdollinen tuulikaappi on (tilava/ahdas)? Mitat, kuten oviaukon leveys (cm) ja kynnyksen korkeus (cm) ovat erittäin hyödyllinen lisä!	- Tiedepuiston pääovi erottuu taustasta kohtuullisesti. - Sisäänkäynnillä on portaat, luiska on portaiden sivussa pääoven oikealla puolella. Luiskan kaiteen ja tolpan välinen leveys 80cm. Ovi aukeaa automaattisesti (avoinna klo 7.00-16.30). Tuulikaappi tilaa. Tuulikaapin kynnyks 3cm.
Sisääntuloaula ja reitit eteenpäin - Kuvaile tilaa - Jos kuljettava eri kerrokseen, kuvaile seuraavat: - hissin sijainti ja koko - missä portaat ovat - onko portaiden etureinassa kontrastiraidat - Kuvaile, kuinka löytää	- Aulassa oikealla puolen info-tiski. Vasemmalla puolen kierreportaat 2.kerrokseen ja suoraan edessä kaksi hissiä. Esteetön WC löytyy kierreportaiden takana olevalta käytävältä. - Portaiden etureunassa kontrastiraidat, voisivat erottua paremmin. Hissin oven leveys 109cm, hissin koko 110cmx200cm. - Pokalin toimisto sijaitsee 2.kerroksessa, hisseiltä tultaessa vasemmalla puolen lasioven takana. Lasiovenna ei ole ovipumppua.

- esteetön WC - pukuhuone - tila, jossa toiminta järjestetään - muut olennaiset sijainnit	
Esteetön WC 1. Missä se sijaitsee? 2. Kuvaile tilaa ja kirjaa seuraavat tiedot: - Onko WC-istuimen kummallakin puolella tyhjää tilaa johon sopii pyörätuolilla? - Onko tukikaiteita? - Onko hälytysnappia?	1. Pokalin toimistoa lähin esteetön WC sijaitsee Tiedepuiston päärakennuksessa 1.kerroksessa lähellä pääsisäänkäyntiä. 2. WC-istuimen molemmilla puolella ei ole tyhjää tilaa. Tukikaiteet on. Hälytysnappia ei ole. 3. Esteettömän WC:n oven leveys 80cm. Ovipumppu on.
Pukuhuonetilat	Pokalin toimistolla vieraileville ei ole käytössä pukuhuonetiloja.
Tila, jossa toiminta tapahtuu 1. Kuvaile käynti tilaan ja kirjaa lisäksi: - Onko ovipumppua? - Kynnykset? 2. Kuvaile tilaa ja kirjaa lisäksi: - Erottuvatko lattiat seinistä? - Millainen tilan valaisu on? Mitat, kuten oviaukon leveys (cm) ja kynnyksen korkeus (cm) ovat erittäin hyödyllinen lisä!	1. Pokalin toimisto sijaitsee 2.kerroksessa, hisseiltä tultaessa vasemmalla puolen lasioven takana. Lasioven ei ole ovipumppua. Lasioven leveys 78cm, ei kynnystä. 2. Valaistus riittävä, syttyy automaattisesti. Seinät, lattiat ja ovet erottuvat toisistaan hyvin. 3. Kahvihuoneen oven leveys 80cm, kynnyks 4cm. Työhuoneiden ovien leveys 80cm, kynnyks 2cm.