

ESTEETTÖMYYSKUVAUS

Sanginjoki Loppulan elämyspolku

Yhteenveto

Sanginjoen Loppulan elämyspolun luontoreitti (800 m) ja rakennukset soveltuvat erittäin hyvin liikunta- ja toimintarajoitteisille henkilöille. Loppulan elämyspolku Sadinkosken taukopaikalle luokitellaan esteettömäksi. Alueella ei ole talvikunnossapitoa.

Loppulan pysäköintialueen yleisopasteessa sekä alueen info- ja toimintapisteissä on näkörajoitteisille henkilöille soveltuvat opasteet, jossa on alueen kohokartta ja -merkinnät sekä pistekirjoitus. ' Alueella ei ole induktiosilmukkaa.

Esteettömyyskuvaus on tehty 11.8.2025 tehdyn esteettömyyskatselmuksen perusteella. Kohteen esteettömyystiedot ja reittikuvaus löytyvät myös luontoon.fi www--sivustolta.
[Loppulan elämyspolku, esteetön reitti - Luontoon](#)

Saapuminen ja esteetön pysäköinti

Loppulan kivituhkapintaisella pysäköintialueella on merkitty kahdella pystyopasteella neljä esteetöntä autopaikkaa, jotka ovat alueen pääopasteen välittömässä läheisyydessä. Esteettömät autopaikat on merkitty etureunassa olevaan puukaiteeseen valkoisella maalausmerkinnällä.

Sanginjoentien varrella olevalla toisella kivituhkapintaisella pysäköintialueella on merkitty pystyopasteella kaksi esteetöntä autopaikkaa. Esteettömät autopaikat on merkitty etureunassa olevaan puukaiteeseen valkoisella maalausmerkinnällä.

Esteettömillä autopaikoilla pituus- ja sivukaltevuus ovat enintään 2 % suositusten mukaisesti. Kulkuväylän pinta on kova ja tasainen.

Opasteet 1-8

Alueen yleisopaste (1) on katettu ja kulku on esteetön opasteen eteen. Yleisopasteessa on näkörajoitteisille henkilöille erillinen opaste, jossa on kohokartta ja -merkinnät sekä pistekirjoitus. Alueen info- ja toimintapisteiden (2-8) opasteet ovat katettuja ja niissä on näkörajoitteisille henkilöille kohomerkinnot ja pistekirjoitus.

Loppulan esteettömät WC-tilat

Loppulan pysäköintialueen läheisyydessä olevassa WC-rakennuksessa on neljä WC-tilaa (puucee). Rakennukseen johtavan metallirakenteisen (teräsritilä) luiskan pituuskaltevuus on 8 % ja korkeusero on noin 500 mm. Luiskan leveys on 1200 mm. Luiskassa on kaiteet, suojareunat ja käsijohteet korkeuksilla 700 ja 900 mm luiskan molemmin puolin. Luiskan vapaa leveys on 1020 mm alemman käsijohteen kohdalla.

WC-tilan opasteet ovat oven avautumispuolella korkeudella 1400 mm. Opasteissa on kohomerkinnot ja pistekirjoitus näkörajoitteisia henkilöitä varten. WC-tilan koko on 2000*2500 mm ja tilassa on vaadittu vapaa tila halkaisijaltaan 1500 mm.

WC-istuimen oikealla puolella on vapaa tila 500 mm ja vasemmalla puolella 450 mm, suositus vähintään 800 mm ei toteudu. WC-istuimen korkeus on 450 mm ja seinäkiinnitteiset ylös nostettavat käsituet ovat istuimen molemmilla puolilla.

Loppulan luontokahvila

Kahvilarakennuksen sisääntulon edessä olevan luiskan kaltevuus on 8 % ja korkeusero on noin 1200 mm. Luiskan leveys on 900 mm. Luiskassa on välitasanne 1800*1200 mm, jossa luiska kääntyy 180 astetta. Luiskassa on kaiteet ja käsijohde korkeudella 900 mm molemmilla puolin. Luiskan vapaa leveys on 720 mm käsijohteiden kohdalla. Luiskan alaosassa on kynnyks ja kivituhkapinta on epätasainen ja upottava. Välitasanteella ei ole vaatimusten mukaista halkaisijaltaan 1500 mm vapaata tilaa, joka saattaa rajoittaa luiskan käyttöä.

Katselmuksen aikana kahvilarakennus oli suljettu ja sisätiloja ei voitu tarkastella.

Luontoreitin kulkuväylät

Loppulan esteettömän elämyspolun kulkuväylät ovat pääasiassa leveydeltään yli 1800 mm. Kulkuväylien pituuskaltevuus on pääsääntöisesti enintään 8 % ja sivukaltevuus 3 %. Paikoitellen kulkuväylän pituuskaltevuus ylittää 8 % ja reuna-alueilla sivukaltevuus ylittää 3 %.

Luontoreitin alkupäässä Sanginjoentien ylityksen kohdalla pituuskaltevuus on yli 10 %. Kulkuväylän pituuskaltevuus ennen kävelysiltoja ylittää paikoitellen 8 %. Siltojen kaiteet jatkuvat osittain kivituhkapintaiselle kulkuväylälle ja osassa kaide päättyy ennen kivituhkapintaa. Kävelysiltojen pituussuuntaisen laudoituksen saumat ovat paikoitellen 10 mm levyisiä, suositus enintään 5 mm.

Näköalatasanne ja infopiste 8

Puurakenteiselle näköalatasanteelle on esteetön kulku infopisteen 8 kohdalta. Näköalatasanteella on kaksi pöytäryhmää, joissa on siirrettävä penkki toisella puolella. Pöydän alla on polvitila 700 mm suositusten mukaisesti.

Sadinkosken taukopaikka

Sadinkosken taukopaikalle johtavan kulkuväylän pituuskaltevuus on enintään 8 % suositusten mukaisesti. Taukopaikalla on katettu nuotiopaikka, esteetön puucee ja puuliiteri. Nuotiopaikalla on useita esteettömiä tulisijoja, joiden ympärillä on hyvin kulkutilaa liikkumisen apuvälineitä käyttäviä henkilöitä varten. Taukopaikan kahdessa pöydässä on siirrettävät penkit ja pöytien alla on jalkatila 700 mm suositusten mukaisesti.

Taukopaikan lähellä olevassa WC-rakennuksessa on kaksi esteetöntä WC-tilaa (puucee). Rakennukseen johtavan metallirakenteisen (teräsritilä) luiskan pituuskaltevuus on 5 % ja korkeusero on noin 400 mm. Luiskassa on kaiteet, suojareunat ja käsijohteet korkeuksilla 700 ja 900 mm luiskan molemmin puolin.

WC-tilan opasteet ovat oven avautumispuolella korkeudella 1400 mm. Opasteissa on kohomerkinnot ja pistekirjoitus näkörajoitteisia henkilöitä varten. WC-tilassa on vaadittu vapaa tila halkaisijaltaan 1500 mm.

WC-istuimen oikealla puolella on vapaa tila 650 mm ja vasemmalla puolen 800 mm, suositus vähintään 800 mm ei toteudu oikealla puolella. WC-istuimen korkeus on 450 mm ja seinäkiinnitteiset ylös nostettavat käsitet ovat istuimen molemmilla puolilla. Toinen esteetön WC-tila on peilikuva edellisestä.

Lisätiedot

Jarmo Jokinen, esteettömyysasiantuntija
Puh. 045 203 5517